

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,

тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

**Предписание № 3/1/1-12**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко» города Лесосибирска»**

г. Лесосибирск

25 января 2017 г.

14 часов 00 минут

Во исполнение распоряжения временно исполняющего обязанности начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Лесосибирск М.А. Гончарова от 16 января 2017 № 3, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 11.00 часов 25 января 2017 года государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору Гончаровым М.А., совместно с заведующим Витязь Ириной Геннадьевной проведена плановая проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Солнышко» города Лесосибирска», ИНН 2454023010, ОГРН 1122454002384, адрес: г. Лесосибирск 7 микрорайон 10А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требова- ний пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного наруше- ния	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ний пожарной безопасности
1	В здании детского сада, относящемся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций), сигнал пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 (2). Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.09.2017
2	Заведующей МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко» Витязь И.Г. не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью).	пункт 55 (1) Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.09.2017
3	Не предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки	пункт 21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толсто-	01.09.2017



	(пропитки) стропильной системы крыши.	слойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	
4	На момент проверки в коллективном договоре (соглашение) отсутствуют вопросы пожарной безопасности.	статья 37 (4) Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;	01.09.2017
5	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей осуществляется один раз в год.	пункт 478 (1) Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 4.3.6 (3) Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки ог-	01.09.2017

		нетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.	
6	Допускается эксплуатация эвакуационных дверей, без возможности их свободного открывания изнутри без ключа.	пункт 35 (1) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	01.09.2017
7	Помещения подвального этажа не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 38 таблица 3 (6) Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные. АУПС независимо от площади.	01.09.2017
8	Не предоставлен сертификат пожарной безопасности предела огнестойкости заполнения проемов (окна) расположенного между помещением пищеблока и общим коридором.	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 5.2.6 (7) Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблочки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрошитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). п. 4.17 (7) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.	01.09.2017
9	Не предоставлен сертификат пожарной безопасности предела огнестойкости заполнения проемов (окна) расположенного между помещением пищеблока и общим коридором.	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты	01.09.2017



	<p>стойкости заполнения проемов (окна) расположенного между помещением глажильной и общим коридором.</p> <p>считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 5.2.6 (7) Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, глажильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).</p> <p>пункт 4.17 (7) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.</p>	
10	<p>Помещение прачечной не отделено от остальных помещений детского сада, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций), противопожарными дверями.</p> <p>пункт 2 части 1 статьи 6 (2)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 5.2.6 (7) Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, глажильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).</p> <p>пункт 4.17 (7) В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения про-</p>	01.09.2017

		емов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.	
11	Лестница третьего типа не имеет сплошных проступей ступеней.	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (2)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 5.2.16 (8) В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:</p> <p>70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;</p> <p>50 - для зданий III степени огнестойкости;</p> <p>30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.</p> <p>Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.</p>	01.09.2017
12	Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на люки, ведущие в чердачное помещение.	<p>пункт 2 части 1 статьи 6 (2)</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>пункт 7.7 (7) В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальными стремянкам.</p>	01.09.2017

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-

	ния которого (ых) нарушены
1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
2	ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2012г. № 117-ФЗ)
3	Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
4	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
5	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
6	Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
7	Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»
8	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не-нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Лесосибирска  
по пожарному надзору Гончаров М.А.



«25» января 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Витязь И.Г.  
(подпись)

заведующий Витязь И.Г.  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 01 2017 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору